



PAŠVALDĪBAS
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“RŪJENAS SILTUMS”
Reģistrācijas Nr. 44103023807
Raina iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240



Iepirkuma komisija

Rūjiena, 2020.gada 29.maijs

Iepirkuma procedūras
“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”,
kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša,
Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnika un Siguldas ielās,
Rūjienā, Rūjienas novadā”, Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020
pretendentiem

Komisija sniedz atbildi uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē

Ūdensvada tīkli nav jāizbūvē Skolas ielas visā norādītajā apjomā (no Viesturu ielas līdz Dzirnau ielai). Kadastra nr. 96150032013.

Jautājumi un atbildes

Vai visiem īpašumiem jāizveido inženierkomunikāciju pieslēgumi.

Nē. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi jāizbūvē tikai īpašumiem, kuri ir apbūvēti. Īpašumiem, kuri nav apbūvēti nav jāizbūvē kanalizācijas/ūdensvada akas un atzari. Pretendentam jāizmanto tāda tehnoloģija un materiāli, lai īpašuma apbūves brīdī būtu iespēja izbūvēt atzarus. *Pie pieslēguma vietu apraksta norādīti īpašumi, kuriem jāpieslēdz inženierkomunikācijas.*

Kāda veida/tipa akas paredzēts kanalizācijas tīkliem.

Kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem drīkst izmantot plastmasas skatakas (ne mazāka par 600mm diametrā) uz māju pievadiem. Ielu krustojumos tikai dzelzsbetona akas. Kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē līdz īpašuma sarkanai līnijai, tos noslēdzot ar noslēgu.

Vai nepieciešams izbūvēt ūdens skaitītāja akas, ja jā, tad to novietojumu.

Visiem īpašumos, kuri apbūvēti - nepieciešams izbūvēt ūdensvada skaitītāju akas uz īpašuma sarkanās līnijas.

Kāda veida hidrantus izbūvēt - apakšzemes vai virszemes.

Paredzēt tikai virszemes hidrantus. Ielās kur ūdensvads noslēdzas, to galos izbūvēt virszemes hidrantu.

Hidranti biežums un daudzums jāizbūvē atbilstoši spēkā esošai LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem.

Vai atjaunojot grants seguma ielas ir jāatjauno arī iebrauktuves uz īpašumiem.

Ielu nepieciešams atjaunot visā tās platumā atbilstoši nolikuma prasībām, kurā tai skaitā ir norādīts, kā jāatjauno nobrauktuves, segums jāatjauno visā darbu veikšanas zonā, ja piemēram darbi noslēdzas daļā ielas, bet tālāk darbi nav paredzēti, arī ceļa atjaunošana ir jānoslēdz kur noslēdzas inženiertīklu izbūves darbi (attiecas uz Apsazijas un Kalēju ielām). Atjaunojot ielas brauktuvi nobrauktuvēs ar minerālmateriāla maisījumu veikt segumu atjaunošanu un vertikālo līmeņu salāgošanu.

Ja Pretendents būvdarbu laikā sabojājis asfalta brauktuvi (ne tikai rakšanas/būvdarbu zonā), tam par saviem līdzekļiem tā jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

Vai nepieciešams detalizēta būvdarbu tāme.

Iesniedzot piedāvājumu, nav nepieciešams izstrādāt detalizētu finanšu piedāvājumu būvniecības daļai, darba apjomi tiks precizēti pēc būvprojekta izstrādes.

Pieslēgumu vietu apraksts

Visām ielā ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgšanās vieta var tik precizēt tehniskās apsekošanas vai būvdarbu laikā.

Austrumu iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150060711), otrā ūdensvada galā izbūvēt virszemes hidrantu. No Rīgas ielas akas ir izveidots atzars un padots līdz Austrumu ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas akas (kad.nr.96150060711). Jāizveido jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Austrumu ielā nr.3;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28.

Siguldas un Mērnīku ielas

Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150060711), otrā ūdensvada galā izbūvēt virszemes hidrantu. No Rīgas ielas ūdensvada akas ir izveidots atzars un padots līdz Siguldas ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr.96150060711). Jāizveido jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Siguldas ielā nr. 2;3;5;7

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Mērnīku ielā nr. 6;7;8;9;10;11;13;15

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Pērnavas ielā nr. 11A.

Merķeļa iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150011603) - ir izveidots atzars līdz Merķeļa ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs gals Ternejas ielā (kad.nr.9615 003 2310). Ternejas ielā ūdensvads jāpieslēdz pie esošās ūdensvada akas – aku un pievadus nepieciešams rekonstruēt. Ūdensvadam no Merķeļa iela 12 līdz Ternejas ielas akai izmantot caurdures metodi. Lai izveidotu ūdensvada pieslēgumu Ternejas ielā, jāšķērso Rūjienas novada pašvaldības īpašumi, ar kadastra nr. 96150032310; 96150032309; 96150032308.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr. 96150011603). Jāizveido jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Merķeļa ielā nr. 3;4;5;6;7;8;10;12.

Lāčplēša iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Viesturu ielas ūdensvada (kad.nr. 96150032312) – nepieciešams rekonstruēt aku ar pievadiem, otrā ūdensvada galā izbūvēt virszemes hidrantu.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Viesturu ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr. 96150032312). Jāizveido jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Lāčplēšu ielā nr. 1;2;3;4;5;7.

Skolas iela

Skolas ielā ūdensvads nav jāizbūvē, tiek saglabāts esošais ūdensvads ar atzariem.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Skolas iela krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā.

Kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Skolas ielā nr. 14;16;18;20;21;21A;22;23;25;27;27A;29;29A.

Aspazijas iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Dzirnau ielas ūdensvada (kad.nr. 96150030929) - ir izveidots atzars līdz Aspazijas ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs gals pie Aspazijas ielas nr.30.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Aspazijas ielas krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Aspazijas ielā nr. 21A;23;23A;25;27;30;31;32;34;36;40;44;46;48.

Kalēju iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Dzirnavu ielas ūdensvada (kad.nr. 96150030929) - ir izveidots atzars līdz Kaleju ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs gals pie Kalēju ielas nr.15.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Kalēju ielas krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Kalēju ielā nr. 8;10;12;14;16;17;18;19;20;25;27.

Bērzu iela

Ūdensvads jāpieslēdz pie Raiņa ielas ūdensvada (kad.nr. 96150031413) - ir izveidots atzars līdz Bērzu ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs gals jāpieslēdz pie Skolas ielas ūdensvada (kad.nr. 96150032013) - ir izveidots atzars līdz Bērzu ielai, ūdensvada aku var nerekonstruēt.

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Jāņu ielas kanalizācijas sūknētavas. (kad.nr. 96150031011). Pretendentam veicot tehnisko apsekošanu un topogrāfijas uzmērīšanu, var izrādīties, ka augstuma atzīmes un kanalizācijas kritumi ir atbilstoši, tādā gadījumā drīkst pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem Jāņu un Bērzu ielas krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā. Ja to nav iespējams veikt, šo posmu būs nepieciešams rekonstruēt un izveidot vienu kopīgu sistēmu, Pretendentam paredzot kanalizācijas notekūdeņu atsūknēšanu.

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Bērzu ielā nr. 3;14;23;31.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(personisks paraksts)

Gints Vēveris